



SAVUNPOISTO  
Savunpoisto nosto-ovien ikkunoista.

SAVUNPOISTOLASKELMA:  
Varastotilan pinta-ala 25,5 m<sup>2</sup>:  
Tarvittava savunpoistoaukon pinta-ala = 2% x 25,5 m<sup>2</sup> = 0,51 m<sup>2</sup>  
Nosto-ovien yläreunassa rikottavat ikkunat.  
Savunpoistoaukon pinta-ala on 2,8 x 0,5 = 1,4 m<sup>2</sup> ( 5,5 % pinta-alasta )  
Tila nro B21 pinta-ala 35,9 m<sup>2</sup>, jossa savunpoisto on 3,9 % pinta-alasta.

Käsiammutin 6kg 5kpl

Rakennus rakennetaan Suomen RakMk:n mukaisesti.  
Ilmanvaihto erikoissuunnitelman mukaan.

Rakennuksen kerrosluvu 1  
Rakennuksen käyttötarkoitus, Puollämmin varastorakennus.  
Rakennuksen paloluokka P3  
Palovaarallisuusluokka 1  
Suojaluokka 1

KERROSALA 523,1 m<sup>2</sup>

● = Käsiammutin = 5kpl  
KS

K.osa/Kylä 30	Kortteli/Tila 30012	Tontti/Rn:o 1	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten Rak.luvan n:o
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS			Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite Kiinteistö Oy Finnoon tallit Finnoonniitty 02270 Espoo			Piirustuksen sisältö POHJAPIIRROS, talo B mk 1:100
Suomen Insinööripalvelut Ky p. 040-5671213 email. janne.hassinen@s-ip.fi		Päiväys ja allekirjoitus Janne Hassinen RI 24.03.2018	Suunnitteluala Piirustusnumero ARK 005